

Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)  
 Удачный горно-обогатительный комбинат  
 Комплексная лаборатория  
 678188, Россия, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный,  
 водопроводная очистная станция, инв. № 64, лит. А1  
 тел.+7(41136)99000 доб. 7-52-02, BeskrovnayaYaV@alrosa.ru

Утверждаю

Начальник комплексной лаборатории  
 Удачнинского ГОКа

 Я.В. Бескровная

«14» 12 2019

**СПРАВКА № П 12/19-6**

о результатах лабораторных исследований воды в декабре 2019 года

Заказчик: ООО "Предприятие тепло-водоснабжения (ПТВС)"  
 Адрес заказчика: 678174 Россия, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, город Мирный,  
 Ленинградский проспект, д. 7, корп. 4  
 Наименование подразделения: ООО "ПТВС" Удачнинское отделение  
 Место отбора проб: Насосная станция первого подъема. Водоочистная станция (ВОС)  
 Объект исследования: Поверхностная вода. Питьевая вода  
 Отбор проб проведен согласно: ГОСТ 31861 «Вода. Общие требования к отбору проб»; ГОСТ 56237 «Вода питьевая.  
 Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных  
 сетях»; РИ-1 "Инструкция по отбору проб питьевой и поверхностной воды".

Показатели	Единицы измерения	Методика (метод) измерений	ПДК	Водохранилище «Сытыкан» (Насосная станция первого подъема)	Вода очищенная (резервуар очищенной воды)	
				Номер пробы:	П-1219/1744	П-1219/1745
				Дата отбора и проведения исследований	10.12.2019	10.12.2019
				Дата окончания проведения исследований	11.12.2019	11.12.2019
Вкус	балл	ГОСТ 3351 п.3	2	-	1	
Запах, при 20 °С	балл	ГОСТ 3351 п.2	2	1	1	
Запах, при 60 °С	балл	ГОСТ 3351 п.2	2	1	1	
Минерализация	мг/дм <sup>3</sup>	расчет	-	222,00	238,65	

Ведущий инженер



А.Н. Берестова