

Утверждаю

Начальник комплексной

лаборатории Удачнинского ГОКа

Я.В. Бескровная

«06» 01 2019

СПРАВКА

Лабораторного контроля питьевой воды

Заказчик: ООО "Предприятие тепло-водоснабжения (ПТВС)"

Наименование подразделения: ООО "ПТВС" Удачнинское отделение

Участок предприятия: Водочистная станция (ВОС)

Дата выполнения анализа	ПДК мг/дм ³	среднесуточный результат остаточного хлора	
		8 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰ мг/дм ³	20 ⁰⁰ - 8 ⁰⁰ мг/дм ³
01 12.2019	0,3-0,5	0,39	0,38
02 12.2019	0,3-0,5	0,40	0,38
03 12.2019	0,3-0,5	0,38	0,39
04 12.2019	0,3-0,5	0,36	0,42
05 12.2019	0,3-0,5	0,40	0,39
06 12.2019	0,3-0,5	0,42	0,38
07 12.2019	0,3-0,5	0,30	0,39
08 12.2019	0,3-0,5	0,37	0,41
09 12.2019	0,3-0,5	0,40	0,40
10 12.2019	0,3-0,5	0,42	0,39
11 12.2019	0,3-0,5	0,38	0,39
12 12.2019	0,3-0,5	0,28	0,50
13 12.2019	0,3-0,5	0,41	0,38
14 12.2019	0,3-0,5	0,41	0,43
15 12.2019	0,3-0,5	0,32	0,40
16 12.2019	0,3-0,5	0,40	0,31
17 12.2019	0,3-0,5	0,47	0,42
18 12.2019	0,3-0,5	0,40	0,37
19 12.2019	0,3-0,5	0,44	0,42
20 12.2019	0,3-0,5	0,37	0,40
21 12.2019	0,3-0,5	0,43	0,38
22 12.2019	0,3-0,5	0,43	0,40
23 12.2019	0,3-0,5	2,38	0,44
24 12.2019	0,3-0,5	0,40	0,41
25 12.2019	0,3-0,5	0,42	0,40
26 12.2019	0,3-0,5	0,44	0,41
27 12.2019	0,3-0,5	0,42	0,40
28 12.2019	0,3-0,5	0,40	0,41
29 12.2019	0,3-0,5	0,41	0,38
30 12.2019	0,3-0,5	0,42	0,41
31 12.2019	0,3-0,5	0,48	0,44

Ведущий инженер

А.Н. Берестова