

Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)

Удачный горно-обогатительный комбинат

Комплексная лаборатория

678188, Россия, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный,

водопроводная очистная станция, инв. № 64, лит. А1

тел.+7(41136)99000 доб. 7-52-02, BeskrovnayaYaV@alrosa.ru

Утверждаю

Начальник комплексной лаборатории

Удачнинского ГОКа

 Я.В. Бескровная

«15» 06 2020

## СПРАВКА № П 6/20-7


о результатах лабораторных исследований воды в июне 2020 года

Адрес заказчика: 678174 Россия, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, город Мирный, Ленинградский проспект. д. 7, корп. 4  
 Наименование подразделения: ООО "ПТВС" Удачнинское отделение  
 Место отбора проб: Распределительная сеть мкр. Новый город  
 Объект исследования: Питьевая вода  
 Отбор проб проведен согласно: ГОСТ 31861 «Вода. Общие требования к отбору проб»; ГОСТ 56237 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»; РИ-1 "Инструкция по отбору проб питьевой и поверхностной воды", РИ-6 "Инструкция по отбору проб для микробиологического анализа"

Результаты исследования:

Показатели	Единицы измерения	ПДК	Детский сад "Звездочка"		МАОУ СОШ №24		МАОУ СОШ №19		
			Холодная вода	Горячая вода	Холодная вода	Горячая вода	Холодная вода	Горячая вода	
			Номер пробы:	П-0620/798	П-0620/799	П-0620/800	П-0620/801	П-0620/802	П-0620/803
			Дата отбора и проведения исследований:	09.06.2020		09.06.2020		09.06.2020	
Дата окончания проведения исследований:	09.06.2020		09.06.2020		09.06.2020				
Вкус	балл	2	1	-	1	-	1	-	
Запах, при 20°C	балл	2	1	1	1	1	1	1	
Запах, при 60°C	балл	2	1	1	1	1	1	1	
Температура	°C	-	—	56	—	56	—	53	

Ведущий инженер



А.Н. Берестова