


Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество)
 Удачный горно-обогатительный комбинат
 Комплексная лаборатория
 678188, Россия, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный,
 водопроводная очистная станция, инв. № 64, лит. А1
 тел.+7(41136)99000 доб. 7-52-02, BeskrovnayaYaV@alrosa.ru

Утверждаю

И.о. начальника комплексной лаборатории
 Удачнинского ГОКа


 М.Ю. Чулкова
 « 09 » 09 2020

СПРАВКА № П 9/20-1

о результатах лабораторных исследований воды в сентябре 2020 года

ООО " ПТВС" Удачнинское отделение

Распределительная сеть п. Надежный

Питьевая вода

ГОСТ 31861 «Вода. Общие требования к отбору проб»; ГОСТ 56237 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»; РИ-1 " Инструкция по отбору проб питьевой и поверхностной воды".

Наименование подразделения:

Место отбора проб:


Объект исследования:

Отбор проб проведен согласно:

Результаты исследования:

Показатели	Единицы измерения	ПДК	ЦПК		Фабрика №12	
			Холодная вода	Горячая вода	Холодная вода	Горячая вода
		Номер пробы:	П-0920/1112	П-0920/1113	П-0920/1114	П-0920/1115
		Дата отбора и проведения исследований:	02.09.2020		02.09.2020	
		Дата окончания проведения исследований:	02.09.2020		02.09.2020	
Вкус	балл	2	1	—	1	—
Запах, при 20°С	балл	2	1	1	1	1
Запах, при 60°С	балл	2	1	1	1	1
Температура	°С	—	—	55	—	50

И.о. ведущего инженера



В.И. Кузьмина