


Утверждаю
И.о. заведующего Комплексной лабораторией
 А.В. Доржиева
«02» августа 2021

СПРАВКА

Лабораторного контроля питьевой воды

Заказчик: ООО "Предприятие тепло-водоснабжения (ПТВС)"
Наименование подразделения: ООО "ПТВС" Удачныйское отделение
Участок предприятия: Водочистная станция (ВОС)

Дата выполнения анализа	ПДК мг/дм ³	среднесуточный результат остаточного хлора	
		8 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰ мг/дм ³	20 ⁰⁰ - 8 ⁰⁰ мг/дм ³
01 .07.2021	0,3-0,5	0,38	0,41
02 .07.2021	0,3-0,5	0,33	0,35
03 .07.2021	0,3-0,5	0,39	0,37
04 .07.2021	0,3-0,5	0,46	0,38
05 .07.2021	0,3-0,5	0,38	0,35
06 .07.2021	0,3-0,5	0,38	0,47
07 .07.2021	0,3-0,5	0,44	0,38
08 .07.2021	0,3-0,5	0,41	0,40
09 .07.2021	0,3-0,5	0,42	0,41
10 .07.2021	0,3-0,5	0,42	0,46
11 .07.2021	0,3-0,5	0,37	0,42
12 .07.2021	0,3-0,5	0,41	0,31
13 .07.2021	0,3-0,5	0,37	0,42
14 .07.2021	0,3-0,5	0,35	0,34
15 .07.2021	0,3-0,5	0,39	0,38
16 .07.2021	0,3-0,5	0,36	0,35
17 .07.2021	0,3-0,5	0,37	0,42
18 .07.2021	0,3-0,5	0,32	0,36
19 .07.2021	0,3-0,5	0,44	0,37
20 .07.2021	0,3-0,5	0,40	0,43
21 .07.2021	0,3-0,5	0,42	0,39
22 .07.2021	0,3-0,5	0,40	0,41
23 .07.2021	0,3-0,5	0,38	0,33
24 .07.2021	0,3-0,5	0,36	0,42
25 .07.2021	0,3-0,5	0,36	0,40
26 .07.2021	0,3-0,5	0,37	0,42
27 .07.2021	0,3-0,5	0,42	0,37
28 .07.2021	0,3-0,5	0,45	0,39
29 .07.2021	0,3-0,5	0,39	0,39
30 .07.2021	0,3-0,5	0,37	0,45
31.07.2021	0,3-0,5	0,42	0,39

Лаборант химического анализа 5 разряда



Н.А. Павленко