



Утверждаю

Заведующий Комплексной лабораторией

А.Ф. Гарипова
«03» 01 2022

СПРАВКА

Лабораторного контроля питьевой воды

Заказчик: ООО "Предприятие тепло-водоснабжения (ПТВС)"
Наименование подразделения: ООО "ПТВС" Удачнинское отделение
Участок предприятия: Водоочистная станция (ВОС)

Дата выполнения анализа	ПДК мг/дм ³	среднесуточный результат остаточного хлора	
		8 ⁰⁰ - 20 ⁰⁰ мг/дм ³	20 ⁰⁰ - 8 ⁰⁰ мг/дм ³
01 .12.2021	0,3-0,5	0,42	0,41
02 .12.2021	0,3-0,5	0,43	0,38
03 .12.2021	0,3-0,5	0,42	0,43
04 .12.2021	0,3-0,5	0,41	0,39
05 .12.2021	0,3-0,5	0,37	0,40
06 .12.2021	0,3-0,5	0,40	0,38
07 .12.2021	0,3-0,5	0,41	0,44
08 .12.2021	0,3-0,5	0,39	0,39
09 .12.2021	0,3-0,5	0,41	0,44
10 .12.2021	0,3-0,5	0,42	0,40
11 .12.2021	0,3-0,5	0,42	0,41
12 .12.2021	0,3-0,5	0,41	0,37
13 .12.2021	0,3-0,5	0,41	0,45
14 .12.2021	0,3-0,5	0,39	0,43
15 .12.2021	0,3-0,5	0,34	0,33
16 .12.2021	0,3-0,5	0,38	0,41
17 .12.2021	0,3-0,5	0,41	0,42
18 .12.2021	0,3-0,5	0,44	0,40
19 .12.2021	0,3-0,5	0,41	0,43
20 .12.2021	0,3-0,5	0,40	0,40
21 .12.2021	0,3-0,5	0,39	0,39
22 .12.2021	0,3-0,5	0,43	0,46
23 .12.2021	0,3-0,5	0,41	0,41
24 .12.2021	0,3-0,5	0,37	0,43
25 .12.2021	0,3-0,5	0,42	0,41
26 .12.2021	0,3-0,5	0,40	0,41
27 .12.2021	0,3-0,5	0,40	0,39
28 .12.2021	0,3-0,5	0,41	0,42
29 .12.2021	0,3-0,5	0,36	0,40
30 .12.2021	0,3-0,5	0,39	0,41

Ведущий инженер

В.И. Кузьмина

В.И. Кузьмина